

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 20__ г. № _____

**О внесении изменений в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации**

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906, № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607).

Председатель Правительства
Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ № _____

**Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации**

1. В пункте 1:

слова «и других объектов (далее – объекты)» заменить словами «и других объектов защиты (далее – объекты защиты)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Правила противопожарного режима устанавливают обязательные для исполнения требования пожарной безопасности и регулируют в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации), а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.».

2. В пунктах 4, 10, 12, 13, 14, 38, 39, 63, 64, 71, 72.1, 79, 85, 192, 193, 249, 251, 270, 281, 366, 368, 369, 371, 374, 375, 376, 385, 392, 393, 421, 458, 461, 462 и в названии раздела XIX после слова «объект» в соответствующем падеже и числе дополнить словом «защиты».

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее – руководитель организации) утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1-В4 производственного и складского назначения.».

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по пожарной безопасности.».

Все должностные лица, включая руководителей организаций, а также индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение мерам пожарной безопасности.

Должностные лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения противопожарного инструктажа. Руководитель, собственник (юридическое лицо), индивидуальный предприниматель или уполномоченное им лицо обеспечивают проведение противопожарного инструктажа со всеми поступающими на работу.

Отдельные категории должностных лиц обучаются мерам пожарной безопасности путем изучения пожарно-технического минимума согласно приложению № 8.».

5. Пункт 5 исключить.

6. В пункте 7 слова «На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов)» заменить словами «В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек - объект с массовым пребыванием людей».

7. В пункте 8 после слов «На объекте» дополнить словом «защиты», слова «в том числе в школах-интернатах, организациях социального обслуживания, детских домах, дошкольных образовательных организациях, больницах и объектах для летнего детского отдыха» заменить словами «за исключением производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану».

8. В пункте 9 после слов «На объекте» дополнить словом «защиты», слова «токсичных продуктов горения» заменить словами «опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного».

9. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Не допускается размещать:

а) детей в мансардных помещениях зданий, сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;

б) более 50 детей в помещениях зданий, сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;

в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом.».

10. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и

городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности.».

11. В пункте 18 после слов «на территориях» дополнить словами «общего пользования», после слов «прилегающих к объектам» дополнить словом «защиты».

12. В пункте 19 после слов «на территориях» дополнить словами «общего пользования».

13. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Руководитель организации обеспечивает своевременный ремонт (восстановление) поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, а также инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет своевременную проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случаях окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ, руководитель организации обеспечивает проведение её повторной обработки.».

14. В пункте 23:

в абзаце первом после слов «На объектах» дополнить словом «защиты»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы»;

подпункт «г» исключить;

подпункты «е» и «ж» изложить в следующей редакции:

«е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, в результате которых уменьшается ширина эвакуационных путей и выходов, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности, уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией), изменяются параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов;

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;»;

в подпункте «л» слова «и листового металла» исключить;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:

«о) изменять предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой.».

15. Пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель организации обеспечивает очистку маршевых наружных пожарных лестниц от снега и наледи в зимнее время.».

16. В пункте 32:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме культовых сооружений)»;

подпункт «б» исключить.

17. В пункте 35:

в абзаце первом после слов «изнутри без ключа» дополнить словами «, за исключением случаев, установленных ведомственными нормативными документами».

в абзаце втором после слов «на объекте» дополнить словом «защиты».

18. Подпункты «а» и «б» пункта 36 изложить в следующей редакции:

«а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, без соответствующих устройств, блокирующих указанные двери в открытом состоянии и препятствующих их закрыванию в случае возникновения пожара, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, необорудованные дублирующими эвакуационными выходами или приборами, позволяющими разблокировать их при возникновении пожара в автоматическом, дистанционном и ручном режимах;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах, коридорах, тамбурах, галереях, лифтовых холлах, лестничных площадках, маршах лестниц, дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;».

19. Дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.».

20. Дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:

«40(1). Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов, при этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах от дыма и продуктов горения при пожаре.

Указанные изделия должны отвечать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.».

21. В пункте 42:

в подпункте «д» после слова «приборы» дополнить словами «и использовать не сертифицированные аппараты защиты»;

в подпункте «з» после слов «реставрационных работ» дополнить словами «, а также для включения электроподогрева автотранспорта».

22. Второй абзац пункта 43 изложить в следующей редакции:

«Эвакуационное освещение должно быть в режиме постоянной работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.».

23. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. При эксплуатации газовых приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами;

б) оставлять включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).».

24. В пункте 55:

в абзаце первом после слов «обеспечивает исправность» дополнить словами «, своевременное обслуживание и ремонт»;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, а также резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.».

25. В пункте 57

в абзаце первом слово «вентильями» заменить словами «пожарными запорными клапанами»;

в абзаце втором слова «из негорючих материалов» исключить.

26. Дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:

«60(1). Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается.»

27. В пункте 61:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта проверки.»;

в абзаце третьем после слов «На объекте» дополнить словом «защиты».

28. Пункт 66 исключить.

29. Пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениями 1А, 1Б и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.»

30. В пункте 73 после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «и следственных изоляторов».

31. Позицию «II. Территории поселений» исключить.

32. Пункт 74 дополнить абзацами следующего содержания:

«Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м или у противопожарных стен.

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов.»

Источник: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=42466>

33. В пункте 77:

в абзаце первом после слов «очистку объекта» и «между объектами» дополнить словом «защиты»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.»;

в абзаце третьем слова «и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров» заменить словами «, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров».

34. Пункт 78 дополнить предложением следующего содержания:

«Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам для целей пожаротушения.».

35. Пункт 80 дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии на территории объекта защиты или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 × 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.».

36. Дополнить пунктами 80(2) – 80(5) следующего содержания:

«80(2). Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

80(3). Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °С следует хранить в емкости из темного стекла в холодильнике.

80(4). Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

80(5). По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения,

предназначенные для их хранения. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.».

37. В абзаце первом пункта 81:

слово «обязан» заменить словами «, собственники частных домовладений обязаны»;

дополнить предложением следующего содержания:

«Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.».

38. В пункте 89:

в абзаце первом слова «правилами пожарной безопасности» заменить словами «инструкцией о мерах пожарной безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.»;

в абзаце втором после слов «на указанных объектах» дополнить словом «защиты».

39. В пункте 94 слова «индивидуальные жилые дома» заменить на «одноквартирные жилые дома, в т.ч. блокированные».

40. В абзаце втором пункта 107 слова «, используемых для танцевальных вечеров,» исключить.

41. В пункте 111:

в абзаце первом слова «, канделябры и др.), дуговых прожекторов» заменить словами «и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защите менее IP54»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий должны быть приняты меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей в соответствии с приложением № 1А (минимальный ранг 2А:55В:С:Е), огнетушащих накидок и других средств, обеспечивающих тушение данных изделий, а также горячей на человеке одежды».

42. Пункт 114(1) изложить в следующей редакции:

«114(1). Объекты защиты, на которых проводятся культурно-
Источник: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=42466>

просветительные и зрелищные мероприятия вместимостью не более 10 тыс. человек, для целей тушения фальшфейеров должны быть оснащены либо 10 огнетушителями в соответствии с приложением № 1А (минимальный ранг 2А:55В:С:Е) и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 огнетушителями в соответствии с приложением № 1А (минимальный ранг 2А:55В:С:Е).

Объекты защиты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия вместимостью более 10 тыс. человек, для целей тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению должны быть оснащены либо 4 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии с приложением № 1А (минимальный ранг 2А:55В:С:Е).».

43. В подпункте «б» пункта 115

слова «, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке)» заменить словами «(за исключением продуктов питания, медицинских препаратов, косметической и алкогольной продукции), горючих газов»;

после слов «зданиях, не являющихся зданиями» дополнить словами «(частями зданий)».

44. В пункте 116 слово «временное» исключить.

45. Пункт 132 изложить в следующей редакции:

«132. Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия технического назначения хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками.

Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками.

Запрещается хранение патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения в подвальных помещениях.».

46. Абзац первый пункта 144 дополнить словами «с оформлением соответствующего акта.».

47. Пункт 153 исключить.

48. Пункт 186 дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания:

«л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или паром), а если эти

меры не помогли (глубокая пропитка изоляции) - следует заменить участок теплоизоляции;

м) поддоны под маслonaполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.».

49. Пункт 187 дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:

«к) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и т.п.). При обнаружении таких мест должны приниматься меры по их ремонту и восстановлению;

л) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходов в местах прохождения кабеля через строительные конструкции.».

50. В пункте 340 слова «автомобильной резиной» заменить словами «материалами, получаемыми путем вулканизации каучука.».

51. Пункт 372 исключить.

52. Пункт 394 изложить в следующей редакции:

«394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.».

53. В подпункте «а» пункта 395 слова «в цеховой кладовой» заменить словами «на рабочем месте».

54. В подпункте «б» пункта 414 слова «или другими первичными средствами пожаротушения» заменить словами «в соответствии с приложением № 1А (минимальный ранг 2А:55В:С:Е)».

55. Пункт 457 изложить в следующей редакции:

«457. Автозаправочные станции оснащаются следующими первичными средствами пожаротушения:

а) заправочный островок для заправки только легковых автомобилей,

имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, - не менее 2 огнетушителей с минимальными рангами 3А:144В:С:Е, с учетом климатических условий эксплуатации, а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, - не менее 4 огнетушителей с минимальными рангами 3А:144В:С:Е, с учетом климатических условий эксплуатации и одним покрывалом для изоляции очага возгорания. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках;

б) заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники — не менее 2 передвижных огнетушителей с минимальными рангами 6А:233В:С:Е с учетом климатических условий эксплуатации и огнетушители, предусмотренные на заправочных островках для заправки легковых автомобилей и одним покрывалом для изоляции очага возгорания;

в) площадка для автоцистерны – не менее 2 передвижных огнетушителей с минимальными рангами 6А:233В:С:Е с учетом климатических условий эксплуатации огнетушителей и огнетушители, предусмотренные на заправочных островках для заправки легковых автомобилей и одним покрывалом для изоляции очага возгорания.

Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков.».

56. В пункте 463 слово «производственных» исключить.

57. В абзаце первом пункта 465 слова «на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара» заменить словами «на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями 1А, 1Б, 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара».

58. В пункте 468:

слово «ручных» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением 1А, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает установленных в пункте 474 настоящих Правил.».

59. Пункт 470 изложить в следующей редакции:

«470. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения, площадь которых не превышает предельную защищаемую площадь, определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом пункта 474 настоящих Правил.»

60. Во втором предложении пункта 472 слово «следует» заменить словом «рекомендуется».

61. Пункт 474 изложить в следующей редакции:

«474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1–В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно должны оснащаться передвижными огнетушителями в соответствии с приложением 2 настоящих Правил.»

62. В пункте 475 слова «на объекте, должен иметь паспорт» заменить словами «на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя».

63. Во втором абзаце пункта 478 слова «, а также иных первичных средств пожаротушения» исключить.

64. В пункте 481:

в абзаце первом слова «Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных» заменить словами «Здания, не оборудованные»;

в абзаце втором слова «в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности» исключить.

65. В пункте 484 в абзаце первом слова «со щитами в помещениях или на открытых площадках» заменить словами «с пожарными щитами в местах».

66. В пункте 490 слово «Перечень» заменить словами «Ежегодно перечень».

67. Дополнить пунктом 492 следующего содержания:

«492. У въездов на территорию строительных площадок, дачных и гаражных кооперативов, садоводческих товариществ должны быть вывешены схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения.».

68. Приложение 1 исключить.

69. Дополнить приложениями 1А и 1Б следующего содержания:

«Приложение № 1А
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОГнетушителей
ПРИ тушении различных классов пожара**

Класс пожара	Водные		Воздушно- эмульсионные		Воздуш- но- пенные	Порош- ковые	Углекис- лотные	Хладон- овые
	с распы- ленно- й струей	с тонкору- спылен- ной струей	с распыл- енной струей	с тонкору- спылен- ной струей				
А	+	+	+	+	+	+	-	+
В	-	+	+	+	+	+	+	+
С	-	-	-	-	-	+	+	+
Д	-	-	-	-	-	+ <1>	-	-
Е	-	+ Р679	-	+ Р679	-	+	+ <2>	+

<1> Огнетушители, оснащенные успокоителем порошковой струи.

<2> Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Примечание: Знак "+" обозначает, что огнетушители применяются для тушения пожара данного класса; знак "-" обозначает, что огнетушители не применяются для тушения пожара данного класса.

Эффективность использования иных типов огнетушителей, не включенных в настоящее приложение, должна быть подтверждена соответствующей сертификационной документацией.

Приложение № 1Б

Обеспечение огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага*
А, Б, В1-В4	А	4А
	В	144В
	С	4А, 144В, С
	Д	4А, Д
	Е	4А, 144В, С, Е
Г, Д	А	2А
	В	55В
	С	2А;55В;С
	Д	2А; Д
	Е	2А;55В, С, Е
Общественные здания	А	2А
	В	55В
	С	2А;55В;С
	Е	2А;55В; С, Е

* В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара используются универсальные по области применения огнетушители.».

70. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

**НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГNETУШИТЕЛЯМИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)**

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Предельная защищаемая площадь, кв. метров	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага, (штук)*
А, Б, В1-В4	500	А	2 - 6А; 1-10А

		В	2-144В; 1-233В
		С	2 - 6А, 144В, С; 1-10А, 233В, С
		Д	2 - 6А, D; 1-10А, D
		Е	2 - 6А, 144В, С, Е; 1-10А, 233В, С, Е
Г, Д	800	А	2 - 6А; 1-10А
		В	2-144В; 1-233В
		С	2 - 6А, 144В, С; 1-10А, 233В, С
		Д	2 - 6А, D; 1-10А, D
		Е	2 - 6А, 144В, С, Е; 1-10А, 233В, С, Е

*В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара используются универсальные по области применения огнетушители.».

71. В приложении № 4:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Состав исполнителей работ:

N п/п	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провёл (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	

»;

пункты 7-9 изложить в следующей редакции:

«7. Наряд-допуск выдан _____
(должность и ф.и.о. выдавшего наряд-допуск,

подпись, дата)

Наряд-допуск получен _____
(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано:
со службами объекта, на _____
котором будут _____
производиться огневые _____
работы должность и ф.и.о. _____
ответственного лица, _____
подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ _____
(подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласовано (в соответствии с пунктом 7):

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа,
дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
дата, время	подпись руководителя работ	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7)	дата, время	подпись руководителя работ

».

72. В приложении № 6 пункт 1 исключить.

73. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:

«Приложение № 8
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации

Перечень категорий лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность, проходящих обязательное обучение
пожарно-техническому минимуму

Обучение по программам пожарно-технического минимума проходят:

а) руководители органов государственной власти или лица, исполняющие их обязанности;

б) руководители органов местного самоуправления или лица, исполняющие их обязанности;

в) руководители организаций, или лица, исполняющие их обязанности, индивидуальные предприниматели;

г) председатели дачных некоммерческих партнерств и садоводческих товариществ;

д) главные специалисты технического и производственного профиля (главный инженер, главный энергетик, главный механик, главный технолог и т.д.) или лица, исполняющие их обязанности;

е) работники, назначенные приказом (распоряжением) руководителя организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности организаций, а также структурных подразделений организаций;

ж) работники, на которых приказом (распоряжением) руководителя организации возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;

з) работники, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Руководитель вправе направить на обучение пожарно-техническому минимуму иных работников организации.».